	Klinik Köln Merheim Haus 20 A-Seite		Türtypenliste								PlanWerkStadt Architekten Datum: 02.10.2026	
Typennummer	**Türbezeichnung**	**Funktion/Betriebszustand**	**Fluchtweg**	**Verkehr**	**Türart**	**Antrieb**	**Schloss**	**Offenhaltung**	**Türbeschlag / Zylinder / Garnitur**	**Bedienelemente**	**Klingel/Gegensprechanlage**	**Betriebsarten/Zutrittskontrolle/Hinweise**
Typ 1	Stations- und Bereichstüren	Zeitweise geschlossen	Einseitig - von Station nach außen	Bettenverkehr	Stahlglas - Drehflügeltür	Drehflügeltürantrieb - Offenhaltung im Antrieb über Zeitwahl	Antipanikschloss Typ E	im Antrieb / Zeitauswahl	-Handhabe Stationsinneren Drücker Edelstahl HEWI Zimmergarnitur 111XAH01.130 -Handhabe Stationsaußen Knauf Edelstahl -Blindzylinder	2x Taster beidseitig (1x für Personen direkt an Tür, 1x für Bettentransport mit Abstand zur Tür) - Taster öffnen beide Türflügel Näherungssensor auf beiden Seiten (Mit Zeitsteuerung) Programmwahlschalter	Sprechstelle/Gegensprechanlage mit integrierten Wandleser direkt an Tür Aufschaltung an die DECT Telefonanlage des Hauses (Bauteile kommen bauseits)	Folgende Betriebsarten: 1. Normalbetrieb - Ansteuerung/Öffnung Innen und außen durch Näherungssensor oder Taster 2.Nachtbetrieb - Ansteuerung/Öffnung vom Stationsinneren durch Näherungssensor oder Taster, von außen nur durch Wandleser oder durch Betätigung der Sprechstelle welche mittels der DECT Telefonanlage die Tür öffnen kann.
Typ 2	Brandschutztür Stahlblech - Fluchtweg beidseitig	daueroffen	beidseitig	Bettenverkehr	Stahlblech - Drehflügeltür	Kein Antrieb - nur Türschließer + Offenhalten durch Haftmagnet	Panikschloss Typ B	Elektrohaftmagnet oberer Bereich Türblätter	-Handhabe innen/außen Drücker Edelstahl HEWI Zimmergarnitur 111XAH01.130 -Blindzylinder	1x Taster zur Unterbrechung Haftmagnetkontakt (für Reinigung und Wartung)		
Typ 3	Treppenhaustüren Fluchttreppenhaus	geschlossen	einseitig	Personenverkehr	Stahlglas - Drehflügeltür	Kein Antrieb - nur Türschließer - keine Offenhaltung	Antipanikschloss auf Fluchttürsystem abgestimmt		-Handhabe Stationsseite (Station) Drücker Edelstahl HEWI Zimmergarnitur 111XAH01.130 -Handhabe Treppenhausseite Knauf Edelstahl -Blindzylinder	elektr. Fluchttürverriegelung / Fluchtwegterminal inkl. Türzentrale mit Not Aus inkl. beidseitigen Wandleser zur Freischaltung. Zusätzliches Signal an Leuchte in Schwesternstützpunkt bei Betätigung Not Aus.		
Typ 4	Technikraumtüre - IT-Raum	geschlossen	einseitig	Personenverkehr	Stahlblech - Drehflügeltür	Kein Antrieb - nur Türschließer - keine Offenhaltung	Elektromechanisches, selbstverriegelndes Motorschloss über externen Freigabekontakt, Automatische mechanische Selbstverriegelung nach Türschließung, Schließzylinder für mechanische Not-/Revisionsöffnung		-Handhabe innen/außen Drücker Edelstahl HEWI Zimmergarnitur 111XAH01.130	2-Faktor-Authentifizierung über PIN-Tastatur + Wandleser von außen aufgeschaltet an Türsteuerung, Externe ZK-/Türsteuerung, Freigabesignal an Motorschloss Zusätzlich Kameraüberwachung und Einbruchmeldeanlage		Kamera und Anschluss an Einbruchmeldeanlage Bauteil BH Türkontakt + PIN-Feld , Türsteuerung Bauteil Türbauer
Typ 5	Holztüren ohne BS mit Saltobeschlag (Zugangskontrolle)	geschlossen	einseitig	Personenverkehr	Holz - Drehflügeltür ohne Brandschutz	kein Antrieb	Antipanikschloss Typ E		-Garnitur Salto XS 4 Mini mit DIN Beschlag			Bei Salto XS 4 mini DIN Beschlag wird keine Bohrung für Zylinder benötigt.
Typ 6	Holztüren mit BS mit Saltobeschlag (Zugangskontrolle)	geschlossen	einseitig	Personenverkehr	Holz - Drehflügeltür mit Brandschutz	Kein Antrieb	Antipanikschloss Typ E		-Garnitur Salto XS 4 one mit DIN Beschlag (Türen mit BS)			
Typ 7	Türen AR unrein	geschlossen	einseitig	Personenverkehr	Holz - Drehflügeltür ohne Brandschutz	Kein Antrieb	Einsteckschloss mit Falle, vorbereitet für E-Öffner		-Handhabe innen Drücker Edelstahl HEWI Zimmergarnitur 111XAH01.130 -Handhabe außen Drücker Edelstahl -Blindzylinder	E-Öffner mit mechanischer Tagesentriegelung (elektrische Ansteuerung nicht erforderlich)		
Typ 8	Tür Schwesterndienstplatz - Stahlglas	geschlossen	einseitig	Personenverkehr	Stahlglas - Drehflügeltür	Kein Antrieb	Panikschloss Typ E		-Garnitur Salto XS 4 one mit EURO Beschlag (Geringe Rahmebreite)			
Typ 9	Türen Nasszellen / Pers. WC	geschlossen	einseitig	Personenverkehr	Holz-Drehflügeltür Feuchtraum	Kein Antrieb	Panikschloss Typ B		-Handhabe innen Drücker Edelstahl HEWI Zimmergarnitur 111XAH01.130 -Handhabe außen Drücker Edelstahl -WC-Zylinder			
Typ 10	Stahlblechtür FW-Aufzug - Fluchtweg beidseitig	geschlossen	beidseitig	Bettenverkehr	Stahlblech - Drehflügeltür	Drehflügeltürantrieb - Offenhaltung im Antrieb über Zeitwah	Antipanikschloss Typ E	im Antrieb / Zeitauswahl	-Handhabe Stationsinneren Drücker Edelstahl HEWI Zimmergarnitur 111XAH01.130 -Handhabe Stationsaußen Knauf Edelstahl -Blindzylinder	2x Taster + 2x Wandleser (1x für Personen direkt an Tür, 1x für Transport mit Abstand zur Tür) - Taster öffnen beide Türflügel Näherungssensor auf beiden Seiten (Mit Zeitsteuerung) Programmwahlschalter		Folgende Betriebsarten: 1. Normalbetrieb - Ansteuerung/Öffnung Innen und außen durch Näherungssensor oder Taster 2.Nachtbetrieb - Ansteuerung/Öffnung vom Rauminneren durch Näherungssensor, von außen nur durch Wandleser.